



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 8681

11.04.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 6 KALEM MERKEZİ HAVA SANTRALİ YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin :14.04.2023 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	MERKEZİ HAVA SANTRALİ KOMPROSÖR YAĞI	36	Litre		
2	DIŞ ÜNİTİ PNOMATİK VANA	1	Adet		
3	MERKEZİ HAVA SANTRALİ SEPERATÖRÜ	4	Adet		
4	MERKEZİ HAVA SANTRALİ HAVA FİLTRESİ	4	Adet		
5	MERKEZİ HAVA SANTRALİ YAĞ FİLTRESİ	4	Adet		
6	MERKEZİ HAVA SANTRALİ HAT FİLTRESİ KARTUŞU	2	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOMPRESÖR CİHAZLARINA ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Aykom seperatör filtresi üretilen havayla su nem oranlarını çalışma sırasında ayırtma özelliğinde olmalı
- 2.Aykom vidalı kompresörü çalışma şartlarına uyumlu olmalı
- 3.Aykom vidalı kompresöre basıncı 20 bar çalışma sıcaklığı 120°C hacmi 3.4 litre olmalı
- 4.Aykom vidalı kompresörün hava filtresi havayı 1/15 kez kuru hava teneffüs etme özelliği olmalı
- 5.Alımı yapılacak hava filtresinin toz nem kir gibi atık malzemeleri tutucu özelliğinde olmalı
- 6.Alımı yapılacak hava filtresi FH363 ebadında olmalı
- 7.Aykom yağ filtresi kompresöre dış yatakları uyumlu olmalı
- 8.Kurutucu hat filtre iç elementi giriş ve çıkış filtreleri su filtreleri tanktan aldığı hava içerisindeki su nemi ünitler sterilizasyonda ki otoklavlara protez laboratuvarlarına kuru hava gönderme özelliğinde olmalı
- 9.Kurutucu bakım kiti hava içerisinde ki nemi bünyesine çekme özelliğinde olmalı
- 10.Sepetator filtresi model MSP 971-24-1.5 20 bar 110°C 4.3 L hacminde olmalı
11. Alımı yapılacak seperatör filtrelerinin tamsan kompresörlerine uyumlu olmalı
- 12.Tamsan yağ filtresi kompresörlere dış yatakları hacmi uyumlu olmalı
- 13.Tamsan kompresörlerin hava filtreleri THA 2016 hacminde olmalı
- 14.Aykom Tamsan hava kompresörlerini Total danıs 46 yağ özelliğinde olma
- 15.Bakım ve onarım durumunda çöp ve malzeme atıklarının temizlik ve tahliyesinden yüklenici firma sorumludur
- 16.Bakım ve onarım faaliyetleri sırasında firma kendi personelinin tüm iş güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür
- 17.Yüklenici firma her bakım onarım işleminden sonra verilen hizmete ilişkin bir servis raporu düzenleyecek ve bakım onarım kontrol formlarını dolduracaktır. Bu belgeler firmanın teknisyeni ve kurumumuzun teknik servis birimi tarafından onaylanacaktır
- 18.Servis formu üzerinden yapılan tüm işler arızaya müdahale tarih ve saati, arızanın giderilme tarih ve saati değiştirilen tüm parça bilgileri mutlaka yer alacaktır



19.Bakım esnasında hizmet aksatılmamalıdır

20.Bakımı yapıldıktan sonra tüm cihazlar önceki performansında çalışmalıdır

21.Değişimi yapılacak parçalar en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır

NOT: Alımı yapılacak malzemelerin numuneleri kurum tarafından verilecektir ve alımı yapılacak malzemelerin TSE standartlarına uygun orijinal ambalajında açılmamış şekilde teslim edilmelidir

Yılmaz YAĞIZ
Teknisyen
Sicil No: 1083
Van Ağız ve Diş Sağ.Mrkz

Sevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No: 115
Van Ağız ve Diş Sağ.Mrkz

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM 00245
Biyomedikal Depo T.K.Y.