



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Hizmet Alımı
Talep No 10601

25.07.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 KALEM CO2 YANGIN SÖNDÜRME TÜP DOLUMU HİZMET ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince “Doğrudan Temin Usulü” ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :31.07.2023 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	30 KG CO2 YANGIN TÜPÜ DOLUMU	7	Adet		
2	10 KG CO2 YANGIN TÜPÜ DOLUMU	4	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CO2-KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞVERENE'e CO2 – Karbondioksit esaslı yangın söndürme cihazlarının dolum bakım ve test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

1)Teklif verecek firmaların,satış sonrasında,cihazların dolum,bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği TS-HYB 11827 standardına uygun bir tesise sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda satış sonrası dolum bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren hizmet yeterlilik belgesine olmaları zorunludur.Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

2)Yangın söndürme cihazlarının içindeki karbondioksit gazının saflık oranı %40 dan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 55B)söndürme performansının karşılamalıdır.BC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-2603 standadına uygun olmalıdır. Kullanılan karbondioksit gazına ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.

3)Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine ¼ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir.Aksi taktirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.

4)Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı içi boşaltılarak teslim edilecektir.Arızalı olan yangın söndürme cihazları tsepit edilecek ve tutanak tutulacaktır.

5)Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve yangın beyan değerlerini ve garanti belgesini gösteren etiketlerini yapıştıracaktır.

6)Cihazların gövdesinde soguk damgalı TSE ve CE amblemi imalat yılı, amblemi,seri numarası,tüptün dolu ve boş ağırlığı imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

7)Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak.Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz.Böyle bir durum tespit edildiğinde taraflar arasında imzalanan sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve herhangi bir hak talep edemez.

8)Dolum ve bakıma alınan söndürücülerin çalışma düzeni içten basınçlı olmalı,tetik ve vana tertibatı TSE vey CE belgeli olmalı,tetik üzerinde emniyet sigortası olmalı,tetik ve vana üzerinde emniyet sigortası olmayan cihazların dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

9)Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları,çatlak,pürtüz karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.

10)Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektrigi iletmeyecek özellikte olmalıdır.

11)Yangın söndürme cihazı,içindeki CO2 esaslı yangın söndürücü 15-20 bar arasında atmosfer basınçla dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.

12)Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı.Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında,verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları 2 yılda bir yapılacaktır.Bu kapsamda cihazların rutin periodik kontrolleri 12 aydan az olmayacak.Bir yılı geçmeyecek düzende yapılması zorunludur

Van Ağız ve Diş Sağ.Mrkz
M.Enver OZCAN
Sivil Savunma Amiri

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
ÖNER TIMUR
T.K.Y.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İçin ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İNAN

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde karşılıklı sorumluluklarının ve hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirtildiği bir sözleşme düzenlenecek karşılıklı olarak imzalanacaktır.

13)Firma dolun ve bakıma aldığı inalat tarihi 5 yılı geen cihazları hidrostatik basın testine tabi tutacaktır.Basın testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14)Garanti süresi içerisinde 2 yıl boyunca hatasından kaynaklanmayan ,aksaklıklar için daha önceden belirlenen bakım,kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir.Örneğin 2 yıl içerisinde,cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfır) düşerse garanti kapsamında yapılacak.

15)Dolum ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele seçecek %2 oranında yangın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanne madde ahşap gibi malzemeler YMTL tarafından karşılanacaktır.Yangın tavaşı vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar aynı özellikte karbondioksit CO2 ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16) İŞVEREN gerekli gördüğü hallerde yangın söndürme cihazlarının içerisinde rastgele seçeceği %2 oranında yangın söndürme cihazının, ekolojik olduğunu çevreye insana ve canlılara zararlı olmadığını istediği kuruma ve kuruluşa test ettirecek.Testte kullanılan cihazlar ile test masrafları ürünün standarda uygun çıkmaması halinde üretici firma tarafından karşılanacak,yüklenici firma ile yapılan sözleşme fesh edilecek ve yüklenici firma verdiği hizmet için herhangi bir ücret talep edemeyecektir.Test sonucunun standarda uygun olması halinde ise test üretici ve boşaltılan cihazların dolum bedeli İŞVEREN tarafından karşılanacaktır.

17)Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir.

18)Teklif dosyasının içinde zorunlu olarak istenilecek sertifikalar ve belgeler şunlardır;

- Vergi Levhası
- Ticaret odası kayıt belgesi
- Firma Yetkilileri imza sirküleri
- Yüklenici firmaya ait hizmet yeri yeterlilik TS-HYB-11827 belgesi
- Yüklenici firmaya ait ISO 9001 : 2015 kalite belgesi
- Kullanılacak olan CO2' ye Ait belgeler

Van Ağız ve Diş Sağ.Mrkz.
M.Enver OZCAN
Sivil Savunma Amiri

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
OMER TİMUR
T.K.Y.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İNAN